	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi	Doküman Kodu: TY.FR.05
		Yayın Tarihi : 03/01/2018
		Revizyon Tarihi:
		Revizyon No : 00
	MEDİKAL GAZ BASINÇ KONTROL FORMU	

Yıl: Ay:

Gün	Sabah					Akşam					İmza
	O2 (4-5 Bar)	N2O (D>4 Bar)	Hava 4 (4-5 Bar)	Hava 7	Vakum (400-700)	O2 (4-5 Bar)	N2O (D>4 Bar)	Hava 4 (4-5 Bar)	Hava 7	Vakum (400-700)	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											